

## 2. 水温データ

表示の月別水温データはヒートポンプ方式による水温調節水槽（101・413・414 各号）と開放式水槽（415号）の記録である。第2・第3水槽室の開放式水槽の水温は415号水槽と、循環式水槽の水温は101（又は414）号水槽と、ほぼ同様である。

合計82槽の展示水槽のうち、周年開放式

で維持されているのは302・305・306・415各号水槽、開放式と循環式を併用しているのは201・203・208・214・220・303・304・309・418各槽水槽である。228・229両号水槽は冬季（循環式）を除き開放式。その他の各水槽は常時循環式で維持されているが、必要に応じ開放式に切替可能である。

1986年（昭和61年）水族館 水温データ

(°C)

水槽 月	No. 101			No. 413			No. 414			No. 415		
	循環式 冬季加湿			循環式 夏季冷却			循環式 冬季加湿			開放式		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	20.4	18.8	19.3	16.8	11.5	14.0	22.5	16.6	19.8	16.7	11.5	14.0
2	20.0	18.8	19.2	16.0	12.6	13.7	23.0	20.1	21.2	16.0	12.4	14.0
3	20.9	18.6	19.4	17.2	12.0	14.8	22.0	18.4	20.4	17.2	12.0	14.9
4	21.3	18.6	19.9	17.2	12.0	14.6	22.1	18.0	20.4	20.6	16.0	17.8
5	22.4	20.6	21.6	17.0	14.4	15.0	22.5	20.0	21.5	21.3	19.4	20.3
6	26.0	21.3	23.8	16.0	13.4	14.7	25.0	21.5	23.4	24.2	20.2	23.0
7	28.8	25.9	27.2	16.8	14.0	15.0	28.7	24.1	26.6	28.0	23.8	25.8
8	29.1	27.6	28.5	16.8	14.2	15.5	29.3	27.0	28.4	29.0	26.6	27.9
9	29.0	26.0	27.9	17.6	14.6	15.6	29.0	26.0	27.5	28.6	26.0	27.5
10	26.4	21.0	23.6	15.5	12.8	13.5	26.0	20.2	23.1	26.4	21.5	23.4
11	21.4	18.6	20.2	13.8	12.2	13.0	21.2	18.0	19.6	21.8	18.0	20.0
12	21.4	18.3	19.5	18.2	12.0	13.5	22.8	17.0	19.7	19.6	16.2	17.6
年間	29.1	18.3	22.5	18.2	11.5	14.4	29.3	16.6	22.6	29.0	11.5	20.5

